

ОСНОВНА ШКОЛА
„МАЈШАНСКИ ПУТ„
С У Б О Т И Ц А
Мајшански пут бр. 87

Број ЈН: 2/19
Датум: 07.03.2019. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015), у даљем тексту: ЗЈН, директор Основне школе „Мајшански пут“, Суботица (у даљем тексту: наручилац), доноси следећу

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Уговор о јавној набавци радова – реконструкција унутрашње гасне инсталације – замена котла, додељује се понуђачу „CIM GAS“ DOO Subotica, Jovana Mikića br. 56.

Понуда Групе понуђача „CHW Instal“ DOO Novi Sad и „BMC CONNECT“ DOO Novi Sad се одбија као неприхватљива.

Образложење

Наручилац је дана 18.02.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности радова – реконструкција унутрашње гасне инсталације.

Наручилац је позив за подношење понуде и конкурсну документацију објавио дана 19.02.2019. године на Порталу јавних набавки и званичном сајту наручичоца.

Отварање понуда од стране Комисије за јавне набавке наручичоца је извршено дана 27.02.2019. године, у присуству овлашћених представника понуђача.

Након спроведеног отварања понуда, Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и дана 06.03.2019. године је сачинила извештај о томе, према следећем:

- 1) Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности
- 2) Редни број набавке: бр. ЈН 2/19
- 3) Процењена вредност јавне набавке: 2.437.500,00 динара динара без ПДВ-а
- 4) Јавна набавка није спроведена по партијама
- 5) Врста предмета јавне набавке: набавка радова

Предмет јавне набавке

Радови-реконструкција унутрашње

Назив и ознака из ОРН	гасне инсталације – замена котла
Редни број јавне набавке	45331110-радови на инсталацији котлова
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) у динарима	ЈНМВ 2/19
Процењена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) – у динарима	2.437.500,00
	2.925.000,00

Укупан број поднетих понуда: 2

Назив/име понуђача		
	Благовремене понуде	Неблаговремене понуде
1.	Заједничка понуда групе понуђача „CHW Instal“ d.o.o. Novi Sad i „BMC CONNECT“ DOO Novi Sad	---
2.	„CIM GAS“DOOSubotica	---

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

Група понуђача „CHW Instal“ ДОО Novi Sad i „BMC CONNECT“ DOO Novi Sad (у даљем тексту: Група понуђача) поднела је понуду број 02-56 од 27.02.2019. године, понуђена цена без пдв је 1.695.000,00 динара, за коју је Комисија за јавне набавке сматрала да није прихваљива. Наиме, Наручилац је у Конкурсној документацији на страни 4 и 5 у поглављу СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА ТОПЛОВОДНИ ДЕО одредио техничке карактеристике котла који се може уградити. На страни 4 Конкурсне документације у делу ТОПЛОВОДНИ ДЕО под тачком 4 је одређено да гасни котао који се може уградити мора имати просечан степен корисности према DIN4702-T8 od **109,1 %**. У поступку стручне оцене достављених понуда Комисија за јавне набавке је утврдила да је Група понуђача понудила уградњу гасног котла који има просечан степен корисности од **108,1 %**, што је мање од захтеваног степена корисности који је наведен у Конкурсној документацији.

На страни 4 Конкурсне документације у делу ТОПЛОВОДНИ ДЕО, под тачком 4. је наведен захтев да просечан степен корисности гасног котла буде према стандарду DIN4702-T8, а из приложеног документа Група понуђача са називом: „**ENGINEERING EFFICIENCY SINCE 1935**“, Комисија за јавне набавке је констатовала да се не види да је просечни степен корисности за понуђени гасни котао REMEHA GAS 310 ECO PRO650 одређен према траженом стандарду.

На основу наведеног у поступку стручне оцене Комисија за јавне набавке је утврдила да гасни котао чију уградњу је понудила Група понуђача не одговара захтеваним техничким карактеристикама из Конкурсне документације.

Поред наведених битних недостатака у вези понуђеног гасног котла, Комисија за јавне набавке је већ приликом отварања понуда у Записнику о отварању понуда констатовала да Група понуђача пре давања понуде није извршила обилазак локације и није извршила увид у пројектно-техничку документацију, што је на страни 9 у Конкурсној документацији био наведен као ПОСЕБАН УСЛОВ НАРУЧИОЦА, а на страни 24 Конкурсне документације је дат Образац 7 Потврда о обиласку локације, а који образац је морао оверити овлашћено лице Наручиоца приликом обиласка локације. По Конкурсној документацији сваки понуђач је био у обавези да приликом достављања понуде приложи Образац 7, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и овлашћеног лица Наручиоца. Група понуђача пре достављања понуде није извршила обилазак локације и није приложила Образац 7 са потписом овлашћеног лица Наручиоца којим потврђује да је понуђач извршио обилазак локације и да је извршио увид у пројектно-техничку документацију, него уместо тога је у наведеном обрасцу Група понуђача само навела да им није било неопходно да изврше обилазак локације, јер сматрају да су упознати са свим релевантним подацима и околностима неопходним за достављање понуде. Комисија за јавне набавке је у поступку стручне оцене понуде утврдила да Група понуђача пре достављања понуде није извршила обилазак локације и није приложила Образац 7 који је оверен од стране овлашћеног лица Наручиоца.

На основу наведеног Комисија за јавне набавке је у поступку стручне оцене констатовала да понуда Групе понуђача „CHW Instal“ ДОО Novi Sad и „BMC CONNECT“ DOO Novi Sad није одговарајућа, јер не испуњава све техничке спецификације из Конкурсне документације.

Према члану 3. став 1. тачка а32. Закона о јавним набавкама одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.

Према члану 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Из напред наведених разлога понуда Групе понуђача „CHW Instal“ ДОО Novi Sad и „BMC CONNECT“ DOO Novi Sad је неприхватљива.

Ранг листа понуђача у случају примене критеријума „најнижа понуђена цена,::

Назив/име понуђача	Понуђена цена (без ПДВ-а) у динарима
„CIM GAS“DOOSubotica	2.228.727,00

Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: „CIM GAS“ DOO Subotica.

Како се стекао услов из члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама за доделу уговора, на основу предлога Комисије, Наручилац је донео Одлуку о додели уговора сходно члану 108. став 1. Закона о јавним набавкама и уговор о јавној набавци радова – реконструкција унутрашње гасне инсталације – замена котла JH 2/19, доделио понуђачу „CIM GAS“ DOO Subotica, који је поднео прихватљиву понуду.

Понуда Групе понуђача „CHW Instal“ DOO Novi Sad и „BMC CONNECT“ DOO Novi Sad одбија се као неприхватљива сходно члану 107. став 1. Закона о јавним набавкама, јер иста није прихватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама.

На основу напред изнетог донета је одлука као у диспозитиву.

Поука о правном леку:

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права понуђача у року од 5 дана од дана објаве исте на Порталу јавних набавки, а истовремено се копија захтева доставља Републичкој комисији за заштиту права, уз уплату таксе у износу од 60.000,00 динара у корист Буџета Републике Србије број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број: подаци о броју јавне набавке, сврха уплате: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број јавне набавке, прималац уплате: Буџет Републике Србије. Као доказ о уплати прилаже се потврда о извршеној уплати издата од стране банке и оверена печатом банке, или налог за уплату – први примерак оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште

